

시험성적서

KAL 한국알루미늄시험원

성적서 번호 : KAL18-383



54808 전라북도 전주시 덕진구 실리1길 27(반월동) Tel : 063-214-9781 Fax : 063-214-9922

1. 의뢰자

- 기관명 : (주)중앙알텍
- 주소 : 대전광역시 서구 월평북로 95, 1005(월평동 만년오피스텔)

2. 시험대상

- 품 목 : 창호
- 시료명 : JAS-180-CAW-PJ-1

3. 시험기간 : 2018. 09. 07 ~ 2018. 09. 20

4. 시험방법 : KS F 2278:2017(창호의 단열성 시험방법)

KS F 2292:2013(창호의 기밀성 시험방법)

5. 시험결과 : “시험결과” 참조

무 단 도 용 금 지

- ※ 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
- ※ 시험성적서 용도 : 품질관리를


확 인	작성자	오 정 은		기술책임자	조 동 수
		오 정 목			

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 09월 20일

한국인정기구 인정

한국알루미늄시험원장 (인)





1. 창 세트 사양

시료명	JAS-180-CAW-PJ-1		
창호타입	단창		
개폐방식	커튼월 + 프로젝트		
프레임 재질	알루미늄		
시험체 크기 (mm)	너비	높이	두께
	2 000	2 000	180
유리	두께 (mm)	28	상세 6SUPERPLUS1.0 + 16Ar + 6CL
스페이서 재질	합성수지		

무 단 도 용 금 지

2. 시험결과

시험항목	단위	시험결과
단열성 시험(열관류율)	W/(m ² ·K)	1.284
기밀성 시험(통기량) (차압 10 Pa)	m ³ /(h·m ²)	0.00
	등급	1 등급